

Szczecin 20.02.2012

Zamawiający:

AWK Sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 70
70-479 Szczecin

Prowadzący postępowanie:

TENSEC Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 86/5
70-437 Szczecin

Lista pytań i odpowiedzi w trakcie procedury udzielenia zamówienia dla zadania pn:

„Budowa farmy wiatrowej KUKINIA o mocy 46 MW, Faza I - 28 MW, z zakresem prac: wykonanie dróg dojazdowych, placów montażowych, linii kablowych 30kV z infrastrukturą telekomunikacyjną i stacji transformatorowej 110/30kV”

Pytania z dnia 16.02.2012

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dysponuje projektami branży drogowej i elektrycznej w wersji edytowalnej (pliki formaty DWG)? Jeśli tak to czy zostaną one udostępnione

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dysponuje projektami branży drogowej i elektrycznej w wersji edytowalnej (pliki w formacie dwg).

Pytania z dnia 17.02.2012

PYTANIE 2

Według informacji otrzymanych od producenta przekładników kombinowanych, uległy zmiany parametrów technicznych tych przekładników w stosunku do projektu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga przekładników kombinowany o parametrach technicznych wg dokumentacji?

ODPOWIEDŹ 2

Przekładniki kombinowane sztuk 3 na wyprowadzeniu mocy ze stacji transformatorowej Kukinia, powinny być o parametrach wyspecyfikowanych w dokumentacji wykonawczej stacji tom E1, pozycja 7 Zbiorczego zestawienia materiałów.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od zastosowanych w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych zgodnie z pkt. I.6 SIWZ oraz pkt. 5.3 Wymagań Zamawiającego, Roboty Drogowe.

PYTANIE 4

W dokumentacji „Tom L2/A Wprowadzenie kabla światłowodowego do SE Kukinia” jest informacja, że zestawienie szafy SUT znajdują się w projekcie ETP-0470 „GPZ 30/110 kV KUKINIA. Projekt łączy teletransmisyjnych”. Prosimy o udostępnienie tego projektu.

ODPOWIEDŹ 4

Wyspecyfikowania typu szafy należy poszukiwać w tomie J1 dokumentacji wykonawczej stacji transformatorowej Kukinia. Przetącznica światłowodowa wyspecyfikowana jest w „Projekcie wykonawczym FOC Kukinia”. Przetącznica będzie w dostawie wykonawcy robót światłowodowych. Oferent powinien przewidzieć tylko i wyłącznie dostawę, montaż wraz ze spawami, dwóch modułów 12xSC/APC dla przetącznicy modułowej R&M.

PYTANIE 5

Według p. 2.2.3.15 specyfikacji, należy wykonać instalację p.poż. Prosimy o przedstawienie projektu wykonawczego tej instalacji?

ODPOWIEDŹ 5

Dla zakresu instalacja p.poż. Zamawiający nie posiada dokumentacji wykonawczej. Zakres ochrony p.poż. należy wycenić zgodnie z minimalnymi wymaganiami opisanymi w pkt. 2.2.3.15 Wymagań Zamawiającego Budowa Stacji Transformatorowej 30/110kV. W wycenie Oferent powinien przewidzieć również przygotowanie projektu wykonawczego tejże instalacji.

PYTANIE 6

Według p. 2.2.3.16 specyfikacji, należy wykonać instalację alarmową oraz CCTV Prosimy o przedstawienie projektu wykonawczego tej instalacji?

ODPOWIEDŹ 6

Dla zakresu instalacja alarmowa oraz CCTV. Zamawiający nie posiada dokumentacji wykonawczej. Powyższy zakres należy wycenić zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w pkt. 2.2.3.16 Wymagań Zamawiającego Budowa Stacji Transformatorowej 30/110kV. W wycenie Oferent powinien przewidzieć również przygotowanie projektu wykonawczego tejże instalacji.

Pytania z dnia 20.02.2012


PYTANIE 7

Czy oferta Wykonawcy, który samodzielnie nie spełnia warunku średniego rocznego obrotu na poziomie 50.000.000zł., ale spełnia ten warunek wraz ze startującym z nim wspólnie Podwykonawcą, zostanie rozpatrzona, czy też odrzucona?

ODPOWIEDŹ 7

Oferent składający ofertę musi samodzielnie spełniać warunek średniego rocznego obrotu na poziomie 50.000.000zł. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających tego warunku zostaną odrzucone.

Z poważaniem



Paweł Górnicz